



濃度計量証明書

第 A2504750-001-00 号

発行 2025年6月19日

栃木県計量証明事業登録(濃度) 第1271号
〒325-0103 栃木県那須塩原市青木22番地152
株式会社 那須環境技術センター
環境計量士 小野崎 誠

有限会社 柳産業

様

試料名称	浸透水（No. 1）		
採取地点	那須塩原市百村（最終処分場）		
採取日時	2025年6月17日	9時00分	採取者 株式会社 那須環境技術センター
受付年月日	2025年6月17日	分析期間	2025年6月17日 ～ 2025年6月19日
天候	当日 晴		
(注) 収集及び持ち込み試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記の通り証明致します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
* 水温	16.4	℃	金属抵抗温度計
化学的酸素要求量 (COD)	5.1	mg/L	JIS K 0102-1 17.2
	以下余白		

備考 *印のある分析項目は計量証明対象外です。