



24環多廃第497号
平成25年3月21日

有限会社柳産業 殿

東京都多摩環境事務所
廃棄物対策課長 井口 哲男



産業廃棄物焼却施設の測定結果について（通知）

貴事業所において採取した産業廃棄物焼却施設の排ガス等を測定した結果、下記のとおりでしたので通知します。

記

- 事業所名及び施設所在地
有限会社柳産業
東京都国立市泉1-14-11
- 測定対象
産業廃棄物焼却施設の排ガス、燃え殻
- 試料採取年月日
平成24年11月16日
- 測定項目及び測定結果

測定対象	測定項目	測定結果	単位	法基準値
排ガス	ばいじん ^{※1}	0.12	g/m ³ _N	0.25
	塩化水素 ^{※1}	72	mg/m ³ _N	700
燃え殻等	鉛及びその化合物	<0.01	mg/l	(0.3) ^{※2}
	六価クロム化合物	1.1	mg/l	(1.5) ^{※2}
	熱しゃく減量	<0.1	%	10

※1 酸素12%換算値

※2 特別管理産業廃棄物の基準（参考値）

問合わせ先
多摩環境事務所
廃棄物対策課規制指導係
Tel 042-528-2694

燃え殻試験結果一覧表

施設名：有限会社柳産業 焼却炉

採取年月日：平成26年12月17日

試験項目	単位	試験結果	基準値	備考
			法	
(溶出試験)				
鉛	mg/L	0.01未満	0.3	
六価クロム	mg/L	0.02未満	1.5	
(含有量試験)				
熱灼減量	%	9.3	10	
以下余白				
[特記事項] 法とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律を示す。				